

ORRA: Sol De Huanchaco

FECHA: 09-11-2021

NOMBRE DE LA TAREA O TRABAJO: Fisuras en la zanja torre 2.

EMPRESA EJECUTORA <b>GALILEA</b>	EPP Especifico / EPC: <i>casco, lentes, botas, mascarilla.</i>	Normas Legales: Norma G-0-50 Seguridad Durante la Construcción / DS. N° 011-2019 TR / Ley 29783
	Equipos y Herramientas: <i>Soplete, espátula, escoba.</i>	
	Ubicación / Area / Lugar: <i>Sotera torre 2</i>	
	Responsable del Cumplimiento: <i>Maestro Contreras.</i>	

TABLA DE PELIGROS POTENCIALES	GASES DE COMBUSTIÓN	GASES ATRAPADOS EN EL TERRENO	GASES INFLAMABLES	PRESENCIA DE POLVO
MATERIAL INFLAMABLE Y PELIGROSO	RUIDO POR USO DE MÁQUINAS	VEIBACIONES POR MÁQUINAS	AMBIENTE DE TRABAJO MUY CALIENTE	AMBIENTE DE TRABAJO MUY FRÍO
INADECUADO CABLEADO	SOBRE CARGA DE EQUIPAMIENTO	FORMENTA ELÉCTRICA	RADIACIONES NO IONIZANTES	RADIACIONES IONIZANTES
DESORDEN EN EL LUGAR DE TRABAJO	ELECTRICIDAD DE TRABAJO EN ALTURA	ACCESOS INADECUADOS O ACCIDENTADOS	ESTRUCTURAS INESTABLES	EQUIPO DE LEVANTE Y CARGAS SUSPENDIDAS
VEHICULO Y EQUIPOS EN MOVIMIENTO	CAIDA DE OBJETOS	HERRAMIENTAS O EQUIPOS CORTANTES	ESPACIOS CONFINADOS	TRABAJOS SUBTERRÁNEOS
TRABAJO REPETITIVO	MANIPULACIÓN DE CARGA PESADA	OSCURA ILUMINACIÓN	BACTERIAS Y HONGOS	OTROS

PASO DE LA TAREA	PELIGRO(S)	RIESGO(S) POTENCIAL(ES)		VALORACIÓN RIESGO	MEDIDAS PREVENTIVAS / CONTROLES A IMPLEMENTARSE	VALORACIÓN RIESGO RESIDUAL
1- Inicio y Fin de faena.	peligro Covid-19.	mal estar general	perdida del gusto, olfato.	05	Em distanciamiento, lavado de manos uso mascarilla.	12
2-						
3- Inspección del area.	medusas, piso desnivel	tropiezos,	golpes.	13	orden en el area de trabajo	17
4-						
5- Inspección de herramientas	Soplete, espátula, Jeringas	coitez,	caídas.	13	herramientas en buen estado.	17
6-						
7- Limpieza de fisuras.	Soplete, polvo, escoba.	golpes,	alergia, caídas.	14	uso de EPP.	21
8-						
9- Reparación de fisuras.	aditivo zika BS A y B, postura	inhalación a la polv,	lumbalgia.	14	uso de guantes, uso de mascarilla.	21
10-						
11- Fin de la jornada.	desmonte	tropiezos.		14	uso de EPP, orden y limpieza final.	21

**MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGO**

SEVERIDAD	FRECUENCIA					NIVEL DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE CORRECCIÓN
	Común	No sucedido	Podría suceder	Raro que suceda	Prácticamente imposible que suceda			
	A	B	C	D	E			
CATASTRÓFICO	1	2	3	4	5	ALTO	Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.	0-24 HORAS
FATALIDAD	2	3	4	5	6	MEDIO	Exigir medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evitar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata.	0-72 HORAS
PERMANENTE	3	4	5	6	7	BAJO	Este riesgo puede ser tolerado.	≥ MES
TEMPORAL	4	5	6	7	8	RIESGO ALTO : 1-4 RIESGO MEDIO : 5-15 RIESGO MENOR : 16-25		
MEJOR	5	6	7	8	9			

Elaborado por: <i>Cefepino</i>	Revisado y Aprobado por:	Previsionista Contratista (SI EXISTE)	Ingeniero Contratista (SI EXISTE)
Fecha: 09-11-2021	Fecha:	Fecha:	Fecha:

# PERSONAL ASIGNADO PARA LA TAREA

Mi supervisor me explicó de manera clara las tareas asignadas y me informó todo sobre los peligros existentes. He entendido y quiero mantener mi día libre de ACCIDENTES.

Nro	DNI	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO - FUNCIÓN	FIRMA
1	97291394	Fernán Horefo Cefarigo	Peon	
2	9009049	lobion Arbu Junia	Peon	
3	76244702	CORNUACHIN Jairo JULIANO	PEON	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

## CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIOS PARA SEVERIDAD (CONSECUENCIA)				CRITERIOS PARA FRECUENCIA (PROBABILIDAD)		
SEVERIDAD	LESIÓN PERSONAL	Daño a la propiedad	Daño al proceso	Probabilidad	Probabilidad e Frecuencia	Frecuencia de exposición
<b>CATASTRÓFICO</b>	Varias fatalidades. Varías personas con lesiones permanentes.	Pérdida por un monto superior a US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de meses o paralización definitiva	Común (muy probable)	Sucede con demasiada frecuencia	Wachas(8 o más) personas expuestas. Varías veces al día.
<b>FATALIDAD (pérdida mayor)</b>	Una fatalidad. Estado vegetal.	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 10.000 y US\$ 100.000	Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.	Ha sucedido (Probable)	Sucede con frecuencia	Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.
<b>Pérdida Permanente</b>	Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales evitadas.	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 5.000 y US\$ 10.000	Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana	Podría suceder (Posible)	Sucede ocasionalmente	Pocas(1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas ocasionalmente.
<b>Pérdida Temporal</b>	Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posición ergonómica	Pérdida por un monto entre superior a US\$ 1.000 y US\$ 5.000	Paralización de 1 día	Raro que suceda (Poco Probable)	Rara vez ocurre. No es muy probable que ocurra.	Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionalmente.
<b>Pérdida Menor</b>	Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves	Pérdida por un monto menor a US\$ 1.000	Paralización menor de 1 día	Prácticamente imposible que suceda.	Muy rara vez ocurre. Imposible que ocurra.	Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

**CONSTRUCTORA GALILEA SAC**  
 FIRMADO POR: Edinson Castro Muñoz  
 Nombre: Edinson Castro Muñoz  
 DNI: 76244702

VB: SUP-SSOMA / JSSOMA /  
 SGO / GO  
 Nombre:

**CONSTRUCTORA GALILEA SAC**  
 FIRMADO POR: Edinson Castro Muñoz  
 RESIDENTE DE OBRA  
 FIRMA: ING. CAMILO  
 Nombre: CAMILO  
 DNI: