

Reclamo Nro: ACHII-PU-2022-010	Ciudad: Chumbate
Propietario: Vasquez Guerrero Hernan Willy	Proyecto: Alto Chumbate II
Mz y Lt: R 179	Fecha y Hora: 28/11/2022

**Observaciones atendidas:**

Observación 1: Filtro con en salida de agua inodoro	Observación 2: Fisuras en Muro
Fecha inicio: 10/11/22	Fecha inicio: 15/11/22
Fecha término: 11/11/22	Fecha término: 18/11/22
Comentario: Se procedió a reparar la filtro con en salida de agua para inodoro, se colocó Adaptador BUSHIN.	Comentario: Se procedió a reparar el area afectada, colocando concreto nuevo, se usó un puente de adherencia Sikodur gel 32.

Observación 3: <del>PS</del>
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

**Para ser llenado por Cliente:**

Yo Marylin Medina Sullón propietario de la vivienda R-9 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.S

Adelmer Contreras Verdugo  
MAESTRO DE OBRAS  
Post Venta Constructora Galilea

Marylin Medina S. 43111767  
Propietario