

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario: <u>LIOBETH P. DELGADO PACHERRÉS</u>	Proyecto: <u>MTV 4</u>
Mz y Lt: <u>AT 2</u>	Fecha y Hora: <u>25/8/23</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>Filtración en base aligerada</u>
Fecha inicio: <u>23/8/23</u>
Fecha término: <u>23/8/23</u>
Comentario: <u>Se resanaron fisuras encontradas en superficie de los aligerados y se aplicó impermeabilizante en zona afectada.</u>

Observación 2: <u>"Filtración en tanque inodoro"</u>
Fecha inicio: <u>24/8/23</u>
Fecha término: <u>29/8/23</u>
Comentario: <u>Se encontró manguera de tanque de inodoro mal posicionada. Se colocó manguera de abastecimiento de tanque inodoro de forma correcta.</u>

Observación 3: <u>Foco no obedece a interruptor</u>
Fecha inicio: <u>16/8/23</u>
Fecha término: <u>16/8/23</u>
Comentario: <u>Durante la inspección se encontró placa interna de interruptor "inútil", por lo cual solo se "movió", quedando el interruptor operativo.</u>

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
Postventa Constructora Galilea

.....
Propietario