

Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Pinar</u>
Propietario: <u>Raima Sanchez Fuentes</u>	Proyecto: <u>HW-1</u>
Mz y Lt: <u>AL13</u>	Fecha y Hora: <u>7/9/23 - 3:55pm</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en tanque inodoro 4to piso
 Fecha inicio: 4/9/23
 Fecha término: 9/9/23
 Comentario: Al momento de la inspección se encontró una pequeña piedra en el interior del lloronillo PVC que reguló el paso del agua en el interior del tanque inodoro, retirándola y quedando bien.

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

[Firma]
Propietario