

Por el presente se deja constancia que un representante de CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C. se hizo presente para la inspección de las observaciones que nos dio a conocer al área de post venta de nuestra empresa, en el inmueble ubicado en:

Ciudad: Trojuillo
Proyecto: Sal de Chon Chon II
Propietario: CORDOVA CORAY DE GODDY AMPARO YLIANA
Correo electronico: RICHAR_10_EDU@HOTMAIL.COM
Mz y Lt: E-7 938876544
Reclamo Nro: SCH11-PV-2024-001
Fecha: 29-Enero-23
Reclamo del cliente: Fuga de Tanque elevado

INSPECCION DE OBSERVACIONES:

Observaciones :	<u>Fuga de Tanque elevado</u>
Fecha y hora inicio:	<u>29-01-23 11:00 AM</u>
Hora término:	<u>29-01-23 12:00 PM</u>
Comentario:	<u>No se evidenció fuga de tanque elevado, el techo esta seco y paredes donde baja las gargolas estan secas. Se evidenció cambios en el interior y construcción en el patio posterior. La bodega de evacuación de Agua esta destruido (topado) con concreto producto de los modificaciones.</u>

Un representante de nuestra empresa se comunicará con usted y/o enviara una comunicación para informarles sobre la procedencia y/o improcedencia de su reclamo.

Firman en señal de conformidad.


.....
Post Venta Constructora Galilea


.....
Propietario