

Reclamo Nro: SDH-PV-2021-004	Ciudad: TAMBILLO
Propietario: LOZADA SILVA GARY DINO	Proyecto: SDH
Mz y Lt: C-7	Fecha y Hora: 03-06-2021

Observaciones atendidas:

Observación 1: FUGA DE AGUA EN EL TANQUE

Fecha inicio: 03-06-2021

Fecha término: 03-06-2021

Comentario:
Al inspeccionarse se encontro fuga en la valvula de esfera, por lo que se procedio a ajustar.

Observación 2:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Marta del Carmen Silva Sánchez 18855656 Gil propietario de la vivienda C-7 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC
[Signature]
Jose Robinson L. Castro Muñoz
ING. RESIDENTE

[Signature]