

Reclamo Nro: SDH - PV - 2021 - 032	Ciudad: Trujillo
Propietario: Soto Gutierrez Yngrid Thenedier	Proyecto: Sol de Huanchaco
Mz y Lt: D-11	Fecha y Hora: 08/10/20 - 15:00

Observaciones atendidas:

Observación 1: No sale agua en las cónenas de los baños
Fecha inicio: 08/10/20
Fecha término: 08/10/20
Comentario: Se desarmó la mezcladora y se limpió de obstrucciones

Observación 2: Problemas con la boya del tanque
Fecha inicio: 08/10/20
Fecha término: 08/10/20
Comentario: Se reguló la altura de la boya

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Para ser llenado por Cliente:

Yo Soto Gutierrez Yngrid Thenedier propietario de la vivienda D-11 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

 Jose Edinson L. Castro Muñoz
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP 192353

Post Venta Constructora Galilea



Propietario

70306917
(HERMANA)