

Reclamo Nro: SDH-PV-2022-010	Ciudad: Trojeillo
Propietario: Rodríguez Carrutero Diana Lizbeth	Proyecto: Sol de Huanchao
Mz y Lt: Mz. B Lote 2028	Fecha y Hora: 5/04/2022

Observaciones atendidas:

Observación 1: Sólido exterior de casa con salitre

Fecha inicio: 05/04/2022

Fecha término: 05/04/2022

Comentario: Se procedió a hacer la reparación del sólido exterior, reemplazándolo por una mezcla nueva utilizando Impermuro. Esto con el fin que no aparezcan sales en el sólido exterior.

Observación 2:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Diana Rodríguez Carrutero propietario de la vivienda B 21 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC
Jesús Edinson L. Castro Muñoz
RESIDENTE DE OBRA
CIP 182303

Post Venta Constructora Galilea

[Handwritten Signature]

Propietario