

Reclamo Nro: 504-RV-2022-034	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: RODRIGUEZ DELGADO SAKELIN ROXANA	Proyecto: SOL DE HUANCHACO
Mz y Lt: A-1020	Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: FUGA DE AGUA EN EL TANQUE ELEVADO	Observación 2:
Fecha inicio: 19-09-2022	Fecha inicio:
Fecha término: 26-09-2022	Fecha término:
Comentario: SE REVISÓ LA VALVULA CHECK, LA BOYA Y SE MODIFICÓ EL ANGU LO DE INCLINACION PARA QUE PUEDAN CERRAR LA ENTRADA DE AGUA.	Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Sakelin Roxana Rodriguez Delgado propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC

 Jose Guinson L. Castro Muga
 Post Vendedor Constructora Galilea
 CIP 10250


 44780885
 Propietario