

Reclamo Nro: SDH-PV-2023-009	Ciudad: Trujillo
Propietario: DIAZ RONDAN ORIANA KORAI	Proyecto: Sol de Huanchaco
Mz y Lt: Mz B Lt 19 Dpto 504	Fecha y Hora: 13-02-23

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en baño
Fecha inicio: 04-02-2023
Fecha término: 04-02-2023
Comentario: No se encontró filtración en baño

Observación 2: Silicona en Melamina
Fecha inicio: 04-02-2023
Fecha término: 04-02-2023
Comentario: Se limpia la zona afectada luego se procedió a sellar con silicona transparente.

Observación 3: Separación Marcos d.f. y pared
Fecha inicio: 04-02-2023
Fecha término: 04-02-2023
Comentario: Se colocó silicona blanca en los marcos de los puertas para sellar la separación que había.

Observación 4: Terma de Gas - May fuga
Fecha inicio: 13-02-2023
Fecha término: 13-02-2023
Comentario: el técnico indicó que la terma no presentó ningún desperfecto que solo había que cambiar pilas y funcionaba con normalidad.

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo DIAZ RONDAN ORIANA KORAI propietario de la vivienda
Mz B Lt 19 Dpto 504 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Jose Al
 CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

Ros Diaz
 Propietario

 José Chavez Hurtado
 ING. DE CAMPO

Cuando se realizó la entrega del depa hubo un problema con la terma probablemente vuelva a suceder