

Reclamo Nro: SDAH-PV-2023-011	Ciudad: Trujillo
Propietario: Miranda Yuvitza Mariela	Proyecto: Sol de Huanchaco
Mz y Lt: Mzn B Lt 17 DPTO 103	Fecha y Hora: 07-02-23-11:00 AM

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en baño
Fecha inicio: 07-02-2023
Fecha término: 07-02-2023
Comentario: se procedio a retirar la Trompa "P" del lavatorio para sustituir por un accesorio nuevo.

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: /

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: /


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: /


Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: /

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario: /

Para ser llenado por Cliente:

Yo Miranda Yuvitza Mariela propietario de la vivienda Mzn B Lt 17 DPTO 103 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora Galilea


Propietario