

Reclamo Nro: ACH - PV - 2020 - 009	Ciudad: CHIMBOTE
Propietario: JAIME LUIS CARO MOZO	Proyecto: ALTO CHIMBOTE I
Mz y Lt: M - 11	Fecha y Hora: 07-10-20 - 03.40 pm

Observaciones atendidas:

Observación 1: FISURAS MURO de SALA

Fecha inicio: 06-10-20

Fecha término: 07-10-20

Comentario: Se dio INICIO el TRABAJO cubriendo LAS FISURAS con PASTA elastica y luego empastado lijado y pintado

Observación 2: FISURA MURO COCINA

Fecha inicio: 06-10-20

Fecha término: 07-10-20

Comentario: Se dio INICIO el TRABAJO cubriendo LAS FISURAS con pasta elastica y luego empastado, lijado y pintado

Observación 3: FISURA Marco puerta baño

Fecha inicio: 06-10-20

Fecha término: 07-10-20

Comentario: se cubrio LAS FISURAS con pasta elastica y luego se empasto, lijo y pintado

Observación 4: FISURA Marco ventana dormitorio

Fecha inicio: 06-10-20

Fecha término: 07-10-20

Comentario: se dio INICIO el TRABAJO cubriendo LAS FISURAS con pasta elastica y luego empastado, lijado y pintado

Observación 5: Fuga Agua Trampa lavadero REPA

Fecha inicio: 06-10-20

Fecha término: 07-10-20

Comentario: se Reviso LA TRAMPA lavadero, FILTRACION de agua seprocedio con el pezado Tuberia.

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Janet Loay Saña propietario de la vivienda M-21-11 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
OBRA ALTO CHIMBOTE II

Neisey Quispe Ramos
ASISTENTE DE RECLAMOS

Post Venta Constructora Galilea

Janety
Propietario