

Reclamo Nro: <u>ACH - PU - 2022 - 039</u>	Ciudad:
Propietario: <u>Lougoberdi Mendez Daleeka</u>	Proyecto:
Mz y Lt: <u>A 17 G.</u>	Fecha y Hora:

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>llave de poro Filtranda</u>
Fecha inicio: <u>20/12/2022</u>
Fecha término: <u>20/12/2022</u>
Comentario:

Observación 2: <u>base de lavamanos Despegada</u>
Fecha inicio: <u>20/12/2022</u>
Fecha término: <u>20/12/2022</u>
Comentario:

Observación 3: <u>Termo no funciona Corregido</u>
Fecha inicio: <u>15/12/2022</u>
Fecha término: <u>16/12/2022</u>
Comentario: <u>Se procedió a graduar regulador de control de gas</u> <u>Termo está funcionando correctamente</u>

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Daleka Roxana Lougoberdi Méndez propietario de la vivienda A-06 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Adelmo Cordero
Post Venta Constructora Galilea

Daleka
Propietario 72950064