

Reclamo Nro:	Ciudad: <i>Piura</i>
Propietario:	Proyecto: <i>MTV II</i>
Mz y Lt: <i>AA19</i>	Fecha y Hora: <i>30/3/23 - 11a.m</i>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <i>Filtración en losa aligerada.</i>
Fecha inicio: <i>30/3/23</i>
Fecha término: <i>30/3/23</i>
Comentario: <i>Se resanaron fisuras encontradas en superficie externa de losa aligerada y se aplicó impermeabilizante en zona afectada.</i>

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario