

Reclamo Nro:	Ciudad: Piura
Propietario: Yeison Alleisy Garcia Gtillo (Familiar)	Proyecto: MFV II
Mz y Lt: AL-11	Fecha y Hora: 6/5/23

Observaciones atendidas:

Observación 1: Filtración en losa aligerada.
Fecha inicio: 14/4/23
Fecha término: 14/4/23
Comentario: Se procedió a revisar fisuras encontradas en superficie de losa aligerada y se aplicó 2 manos de impermeabilizante en zona afectada.

Observación 2: Fisuras en muros
Fecha inicio: 21/4/23
Fecha término: 21/4/23
Comentario: Se procedió a identificar y resarar fisuras encontradas en sala y baño y se aplicó el respectivo acabado con pasta elástica.

Observación 3: Filtración por ventanas.
Fecha inicio: 25/4/23
Fecha término: 25/4/23
Comentario: Se procedió a reforzar perfiles de aluminio colocados sobre alféizar de ventanas.

Observación 4: Puertas interiores dañadas.
Fecha inicio: 24/4/23
Fecha término: 25/4/23
Comentario: Se procedió con el cambio de puertas interiores.

Observación 5: Acabado de puertas exteriores afectadas.
Fecha inicio: 24/4/23
Fecha término: 25/4/23
Comentario: Se dio acabado a puertas exteriores.

Observación 6: Acabado en manchas de humedad.
Fecha inicio: 25/4/23
Fecha término: 25/4/23
Comentario: Se dio acabado a manchas de humedad.

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda
..... indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el
presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Postventa Constructora Galilea

724193 JT Propietario