



Reclamo Nro:	Ciudad: <u>Piura</u>
Propietario:	Proyecto: <u>MTU II</u>
Mz y Lt: <u>U-47</u>	Fecha y Hora: <u>2/5/23</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: Desmanche de humedad
 Fecha inicio: 2/6/23
 Fecha término: 2/5/23
 Comentario: Se dio acabado a zona afectada por mancha de humedad (por filtración en losa aligerada). Además se resanaron fisuras en zona exterior de losa, además se aplicó impermeabilizante.

Observación 2:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 3:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 4:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

Post Venta Constructora Galilea

Propietario