

Reclamo Nro:	Ciudad: Piura
Propietario: Eliana Vicente Saavedra.	Proyecto: HTU II
Mz y Lt: AL 8	Fecha y Hora: 21/06/2023 - 12:40pm

Observaciones atendidas:

Observación 1: Perfil de aluminio despegado
Fecha inicio: 21/06/2023
Fecha término: 21/06/2023
Comentario: Se retiró silicona antigua y se aplicó nueva, quedando bien la adherencia

Observación 2: Lavamanos e inodoro "flojos"
Fecha inicio: 21/06/2023
Fecha término: 21/06/2023
Comentario: Se reforzó con silicona

Observación 3: Interruptores "defectuosos"
Fecha inicio: 21/06/2023
Fecha término: 21/06/2023
Comentario: Se procedió con el cambio de 3 interruptores simples defectuosos

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Eliana Vicente Saavedra. propietario de la vivienda AL - OB II etapa Indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.



Post Venta Constructora Galilea



Propietario