

Reclamo Nro: SDH-PV-2021-001	Ciudad: TRUJILLO
Propietario: BAZAN ALVITES CESAR ALBERTO	Proyecto: SOL DE HUANCHACO
Mz y Lt: B-12	Fecha y Hora: 07-05-2021

Observaciones atendidas:

Observación 1: NOTIENE AGUA EN SU DOMICILIO
Fecha inicio: 07-05-2021
Fecha término: 07-05-2021
Comentario: Se realizó purga de red interior de agua para descartar obstrucción, se determinó que la falla, se encontraba en la válvula check y se realizó el cambio.

Observación 2:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo BAZAN ALVITES CESAR ALBERTO propietario de la vivienda B-12 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

  
CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C  
Ayrton Barba Farro  
ING. CIVIL  
Post Venta Constructora Galilea

  
Propietario 32960166  
CESAR ALBERTO BAZAN ALVITES