

Reclamo Nro:	SAH-PV-2023-001	Ciudad:	Trujillo
Propietario:	Rodriguez Carruitero Diana Elizabeth	Proyecto:	Sol de Huanchaco
Mz y Lt:	Mz B 2+21	Fecha y Hora:	02-02-2023 - 09:15

Observaciones atendidas:

Observación 1:	Filtración en Techo.
Fecha inicio:	02-02-2023 - 09:15
Fecha término:	02-02-2023 - 2:00PM
Comentario:	Se limpió el Techo de la vivienda, los grietas (fisuras) se procedió a sellar con Sikaador 35 y se impermeabilizó todo el Techo de la vivienda.

Observación 2:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 3:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	


Observación 4:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	


Observación 5:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 6:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Para ser llenado por Cliente:  
Yo Rodriguez Carruitero Diana Elizabeth propietario de la vivienda  
Mz B 2+21 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

  
José Chavez Hurtado  
ING. DE CAMPO Constructora Galilea

  
Propietario