

Reclamo Nro:	SDA-PV-2023-013	Ciudad:	Trojesillo
Propietario:	Morales Guillen Johanna Elizabeth	Proyecto:	Sol de Huanchaco
Mz y Lt:	Mz B Lt 03	Fecha y Hora:	3:30 PM - 25-01-23

Observaciones atendidas:

Observación 1:	Casa sin agua.
Fecha inicio:	25-01-23
Fecha término:	25-01-23
Comentario:	Casa no contaba con agua. Se procedió a retirar la válvula Check que está cerca al tanque y se cambio por uno nuevo válvula Check.

Observación 3:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 5:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	


Observación 2:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	


Observación 4:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 6:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Para ser llenado por Cliente:

Yo Johanna Morales Guillen propietario de la vivienda
Mz B Lt 03 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora Galilea


Propietario