

Reclamo Nro: SLD11 - PV - 2020 - 013 H15	Ciudad: TRUJILLO
Propietario:	Proyecto: SOL DE LAS DELICIAS
Mz y Lt: H 15	Fecha y Hora: 4:00 pm 30/10/2020

Observaciones atendidas:

Observación 1: Fuga de agua en lavadero

Fecha inicio: 15-09-2020

Fecha término: 1-10-2020

Comentario:
Se revisó y realizó ajuste para evitar filtraciones en trampa de lavaplatos.

Observación 2: Pintura en remates (muros exteriores)

Fecha inicio: 15-09-2020

Fecha término: 15-09-2020

Comentario:
Se realizó el pintado del muro exterior (cremas realizadas en otros trabajos).

Observación 3: Ajuste de cerradura puerta principal

Fecha inicio: 15-09-2020

Fecha término: 15-09-2020

Comentario:
Se realizó ajuste de cerradura.

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:


Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Edy Irma Torres Cardona propietario de la vivienda H-15 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Ayrton R. Barba Farro
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

Post Venta Constructora Galilea


Propietario

73212414