

Reclamo Nro: K-22 SLD11 - PV - 2020 - 015

Ciudad: TRUJILLO

Propietario: María Antonia Sigvas Zárate

Proyecto: SLD 11

Mz y Lt: K-22

Fecha y Hora: 9:00 20-09-2020

Observaciones atendidas:

Observación 1: Interruptor para revisión

Fecha inicio: 20-09-2020

Fecha término: 26-09-2020

Comentario: Se revisó el interruptor de la sala y se ajustó los cables, dejando en buen funcionamiento.

Observación 2: Filtros en lavaplatos

Fecha inicio: 26-09-2020

Fecha término: 26-09-2020

Comentario: Se realizó limpieza en trampa lavaplatos y cambió la cinta tejón. Se realizó un ajuste correcto para evitar fugas de agua en trampa.

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Antonia Sigvas Zárate propietario de la vivienda K-22 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.

Antonio R. Barba Farro

ING. ASISTENTE DE RESIDENTE
Post Venta Constructora Galilea

Propietario