

Reclamo Nro: SLD11-PV-2020-016L13	Ciudad: TRUJILLO
Propietario:	Proyecto: SOL DE LINDELICIAS II
Mz y Lt: L-13	Fecha y Hora: 3:30 PM 01/10/2020

Observaciones atendidas:

Observación 1: MANCHA DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN BAÑO PISO 2

Fecha inicio: 16-09-2020

Fecha término: 16-09-2020

Comentario: Se inspeccionó y evidenció mancha por humedad en cielorraso del baño del primer piso. Se retiró inodoro en baño de 2do piso y se realizó cambio de anillo de cera con cuello que estaba dañado. También se pintó nuevamente el área afectada por humedad

Observación 2: FILTRACIONES TRAMPA DE LAVAJ PLATOS

Fecha inicio: 16-09-2020

Fecha término: 01-10-2020

Comentario: Se evidencia filtraciones en trampa para lavaj platos, se realizó revisión y ajuste en trampa.

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:


Fecha inicio:


Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo CELIA ROSALENIA RODRIGUEZ VILLAR propietario de la vivienda L-13 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Ayrton R. Barba Farro
ING. ASISTENTE DE RESIDENTE

 DNI. 17842401
Propietario