

Reclamo Nro: <u>ACH-PU-2022-031</u>	Ciudad: <u>CHIMBOTE</u>
Propietario: <u>FERRERÍA SANDI CLAUDIO ADRIEL</u>	Proyecto: <u>ALTO CHIMBOTE I</u>
Mz y Lt: <u>D-4025</u>	Fecha y Hora: <u>22-09-2022</u>

Observaciones atendidas:

Observación 1: <u>CANO DE LAVANDERIA SIN DIFUSION</u>	Observación 2: <u>SUMIDERO DE DUCHA OBSTRUIDO</u>
Fecha inicio: <u>23-09-2022</u>	Fecha inicio: <u>23-09-2022</u>
Fecha término: <u>24-09-2022</u>	Fecha término: <u>24-09-2022</u>
Comentario: <u>SE PROCESÓ A DESMONTAR EL CANO SE LIMPIÓ EL MATERIAL QUE IMPEDIA EL PASO DEL AGUA</u>	Comentario: <u>SE PROCESÓ A LIMPIAR EL MATERIAL QUE IMPEDIA EL PASO DEL AGUA.</u>

Observación 3:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo FERRERÍA SANDI CLAUDIO ADRIEL propietario de la vivienda D-4025 indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA SAC
[Firma]
José Edinson L. Castro Muñoz
Post-venta de Obra
CIP 182963

[Firma]
Propietario
32984782