

Reclamo Nro: POS II - PV - 2025 - 034	Ciudad: Chilayo - La Victoria
Propietario: De la Cruz Zuleira Ina Josselyn	Proyecto: Puente del Sol II
Mzy Lt: Mz N - Lr 31	Fecha y Hora: 09/07/2025 02:00 pm.

OBSERVACIONES ATENDIDAS:

Observación 1: Dependimiento Cerámico en Ducha
Fecha inicio: 09/07/2025
Fecha término: 09/07/2025
Comentario: Se retiró el cerámico en ducha ya que estaba frito al contacto en incisos de dependimiento, se le reemplazó por un nuevo enchapado, quedando todo conforme.

Observación 3: Dependimiento de Empizado debajo de jirón
Fecha inicio: 09/07/2025
Fecha término: 09/07/2025
Comentario: Debajo de górgola se colocó una nueva capa de empuente (temple + sellador) y dándole el acabado respectivo con pintura latex color verde Pácor. Quedando todo conforme.

Observación 2: Descasamiento de Pintura en Fachada.
Fecha inicio: 09/07/2025
Fecha término: 09/07/2025
Comentario: La pintura tenía incisos de desprendimiento motivado posiblemente por los lluvias de temporada desde entregada la casa, se trató las áreas afectadas en la Fachada, laterales y parte superior de la casa. Dándole un nuevo recargo con pintura latex previo colocados de puente adhesion. Quedando todo conforme.

Observación 4:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Observación 5:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:


Observación 6:
Fecha inicio:
Fecha término:
Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo Ina Josselyn De la Cruz Zule
Nº 31.

propietario de la vivienda
indico que se han corregido todas las
observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


Post Venta Constructora GALILEA


Propietario