

Reclamo Nro: SCHA-PV-2024-029	Ciudad: Trojillo
Propietario: Chuse Achanca Ray Jose Armando	Proyecto: Sol de Clonclon II
Mz y Lt: E-24	Fecha y Hora: 12-04-24

Observaciones atendidas:

Observación 1: Humedad cuarto principal
 Fecha inicio: 08-04-24
 Fecha término: 11-04-24
 Comentario:
 Se picó cerámico de ducha y se resanó filtración. Se volvió a enchapar y pintar.

Observación 2: Filtreación válvula lavandería
 Fecha inicio: 08-04-24
 Fecha término: 08-04-24
 Comentario:
 Se ajustaron las universales y se limpió zona afectada.

Observación 3: Filtreación fregadero cocina
 Fecha inicio: 08-04-24
 Fecha término: 08-04-24
 Comentario:
 Se ajustó fregadero y se volvió a pintar zona afectada.

Observación 4: Tanque 2do piso desenchapado
 Fecha inicio: 12-04-24
 Fecha término: 12-04-24
 Comentario:
 Se corrigió unión entre base y tanque de modo.

Observación 5:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Observación 6:
 Fecha inicio:
 Fecha término:
 Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

[Signature]
 Post Venta Constructora Galilea

[Signature]
 Propietario