

Reclamo Nro: SCHI-PV-2024-085	Ciudad: Trojeillo
Propietario: Alvaro Calderon Parra	Proyecto: Sol de Charochar II
Mz y Lt: D-26	Fecha y Hora: 09/09/24

Observaciones atendidas:

Observación 1: **Tomacorriente No funciona / Tablero se baja**

Fecha inicio: **09/09/24**

Fecha término: **09/09/24**

Comentario:
Tomacorriente no fue instalado por Galilea. Se recomienda verificar instalación y extensión

Observación 2: **Filtración de SSHH (1º-2º piso)**

Fecha inicio: **09/09/24**

Fecha término: **09/09/24**

Comentario:
Se ajusto moledora de lavatorio y se verificas la no filtración.

Observación 3:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 4:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 5:

Fecha inicio:

Fecha término:

Comentario:

Observación 6:


Fecha inicio:


Fecha término:

Comentario:

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.


.....
Post Venta Constructora Galilea


.....
Propietario