

Reclamo Nro: 9CHD-PV-2025-009	Ciudad: Tropilla
Propietario: Villacorte Mirtha	Proyecto: Sal de Chendón II
Mz y Lt: T5-104	Fecha y Hora: 25/01/25

Observaciones atendidas:

Observación 1: **Lavabos Rescise Agua.**
 Fecha inicio: **25/01/25**
 Fecha término: **25/01/25**
 Comentario: **Se reviso y se ajusto tubería de ingreso Agua.**

Observación 2: **Manejo de cerradura floja**
 Fecha inicio: **25/01/25**
 Fecha término: **25/01/25**
 Comentario: **Se ajusto manija.**

Observación 3: **Aloro desesue**
 Fecha inicio: **25/01/25**
 Fecha término: **25/01/25**
 Comentario: **Se reviso y capas de Desesue se encuentran obstruidos.**

Observación 4:
 Fecha inicio: **/**
 Fecha término: **/**
 Comentario: **/**

Observación 5:
 Fecha inicio: **/**
 Fecha término: **/**
 Comentario: **/**

Observación 6:
 Fecha inicio: **/**
 Fecha término: **/**
 Comentario: **/**

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda
 presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado. indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Raúl E. INO. CAMPO
224095

Patricia
 Propietario