

Reclamo Nro: SCHA-PV-2025-002	Ciudad: Trujillo
Propietario: Cortegono Villegas Carmen Susana	Proyecto: Sol de Chen Chen II
Mz y Lt: T4-502	Fecha y Hora: 07/02/25

Observaciones atendidas:

<p>Observación 1: Tomacorrientes no tienen energía</p> <p>Fecha inicio: 07/02/25</p> <p>Fecha término: 07/02/25</p> <p>Comentario: Se revisó tomacorriente y se arregló empalme mal conectado.</p>	<p>Observación 2:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>
<p>Observación 3:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>	<p>Observación 4:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>
<p>Observación 5:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>	<p>Observación 6:</p> <p>Fecha inicio:</p> <p>Fecha término:</p> <p>Comentario:</p>

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

CONSTRUCTORA GALILEA S.A.C.
Post Venta
Raul E. Campaña Muñoz
ING. CAMPAÑA
CIP: 224485
Constructora Galilea

.....
Propietario