

Reclamo Nro:	SCHT-PI-2025-056	Ciudad:	Troilla
Propietario:	Ascoy Arroyo Astride Arled	Proyecto:	Sol de Clen Clen 24
Mz y Lt:	T5- 702	Fecha y Hora:	20/06/25

Observaciones atendidas:

Observación 1:	Humedad
Fecha inicio:	19/06/25
Fecha término:	20/06/25
Comentario:	Nose encontro filtración, la humedad es anterior, se procede al enpastedo y pintura de la pared.

Observación 2:	Termo no funciona
Fecha inicio:	17/06/25
Fecha término:	19/06/25
Comentario:	Perillo de termo estaba dura, se procede a lubricación y funciona correctamente

Observación 3:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 4:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 5:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Observación 6:	
Fecha inicio:	
Fecha término:	
Comentario:	

Para ser llenado por Cliente:

Yo propietario de la vivienda indico que se han corregido todas las observaciones descritas en el presente documento y estoy conforme con el trabajo realizado.

.....
CONSTRUCTORA GALILEA S.A.
.....
Frente Comercial Galilea
.....

.....
Propietario 17816820